



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,  
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33  
www.pwik.szczecinek.pl

## WARUNKI NR 24/2022 PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

TEK/7031-24<sup>27</sup>.../02/2022

Szczecinek. 04.02.2022.

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Inwestor:                 | Nadleśnictwo Połczyn                         |
| Adres:                    | 78-320 Połczyn Zdrój, ul. Szczecinecka 12    |
| Warunki przyłączenia dla: |                                              |
| Obiekt:                   | Kancelarie leśnictw                          |
| Adres:                    | 78-460 Barwice, Piaski działka nr 61 i 204/5 |

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia **24.01.2022** (data wpływu do PWiK **31.01.2022**) ustalamy co następuje:

### Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej

| 1. Woda na cele:          |                                            | (m <sup>3</sup> /dobę)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a.                        | Budynek mieszkalny jednorodzinny           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b.                        | Zabudowa zagrodowa                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c.                        | Inna zabudowa (jaka) - kancelarie leśnictw | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Miejsce włączenia:     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a.                        | Sieć wodociągowa                           | Średnica / materiał: <b>DN 125 mm / PE</b><br>Nr działki: <b>204/5</b><br>Przy ulicy: <b>w m. Piaski</b><br>Precyzyjne miejsce włączenia: <b>Sieć wodociągowa DN 125 mm w działce 204/5.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b.                        | Sposób włączenia do sieci                  | Włączenie do sieci poprzez opaskę lub siódło do nawiercania pod ciśnieniem (dla odpowiednich rur) z odejściem gwintowanym, konstrukcja z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powłoką z farby epoksydowej, skręcona śrubami ze stali nierdzewnej A2, za nią zasuwa do przyłącza domowego wykonana z żeliwa sferoidalnego, z powłoką z farby epoksydowej, nakładanej metodą proszkową o grubości min. 250 µm, Skrzynka uliczna DN min. 150 mm do zasuwy dla przyłącza domowego z odpowiednią obudową (szytą). Włączenie do sieci wodociągowej wykonują służby techniczne PWiK sp. z o.o. w Szczecinku. |
| 3. Przyłącze wodociągowe: |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a.                        | Wymagania dotyczące budowy przyłącza:      | Przyłącze budować z rur PE100RC SDR11 PN10 o średnicy adekwatnej do zadeklarowanego zapotrzebowania na wodę, rurę na całej długości przyłącza układać poniżej strefy przemarzania, przyłącze winno być z jednego rodzaju materiału.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,  
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33  
www.pwik.szczecinek.pl

|   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                            | Po ułożeniu zasypać warstwą piasku 30 cm nad wierzch rury, na zasypce ułożyć taśmę ostrzegawczą, kolor taśmy niebieski z wprasowaną taśmą lokalizacyjną. Taśmę lokalizacyjną wprowadzić do skrzynki ulicznej i do konsoli wodomierzowej. Zagęszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarządcy drogi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| b | Wymagania dotyczące zestawu wodomierzowego | Przyłącze wyposażyć w zawory przed i za wodomierzem oraz zawór antyskażeniowy zabezpieczający przyłącze przed cofnięciem się wody z instalacji wewnętrznej budynku.<br>Podejście wodomierzowe usytuować w piwnicy budynku lub na parterze w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarznięciem oraz dostępem osób niepowołanych. Dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierza głównego w studzience poza budynkiem, jeśli jest on niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca pod zabudowę zestawu wodomierzowego o wymiarach: długość – 60 cm, szerokość – 20 cm, wysokość – 20 cm. |

#### Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

| 4. Ścieki:            |                                                      | (m <sup>3</sup> /dobę)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a.                    | Bytowe                                               | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| b.                    | Przemysłowe                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Miejsce włączenia: |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a.                    | Sieć kanalizacji sanitarnej                          | Średnica sieci kanalizacji sanitarnej: <b>DN 200 mm</b><br>Nr działki: <b>61</b><br>Przy ulicy: <b>w m. Piaski</b><br>Precyzyjne miejsce włączenia:<br>1. <del>Istniejąca kłosa studni o rzędnej dna:</del><br>2. <del>Podejście na granicy działki</del><br>3. Studnia o rzędnej dna: <b>91,28</b><br>4. <del>Nastawić nową studnię na sieci kanalizacyjnej</del><br>5. <del>Rurociąg tłoczny</del>                                                                                             |
| b.                    | Sposób włączenia do sieci kanalizacji grawitacyjnej* | Włączenia przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnego należy dokonać w wyżej wyznaczonym punkcie poprzez oryginalne, dopuszczone do stosowania w budownictwie, atestowane, szczelne połączenia. Przyłącze można włączyć do studni rewizyjnej pod kątem prostym lub pod kątem ostrym (czyli kątem pomiędzy kanałem dopływającym do studni, a włączeniem przyłącza) zgodnie z kierunkiem spływu ścieków. Włączenie do sieci kanalizacyjnej wykonują służby techniczne PWiK sp. z o.o. w Szczecinku. |
| c.                    | Sposób włączenia do sieci kanalizacji tłocznej*      | <del>Przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać z rur PE 100RC SDR11 PN10. Rurę kanalizacyjną układać z zachowaniem prostoliniowości (poziomej i pionowej). Montaż i układanie rur w wykopie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Rurę układać na 15 cm podsypce piaskowej. Po ułożeniu zasypać warstwą piasku 30 cm nad wierzch rury. Zagęszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarządcy drogi.</del>                                |



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,  
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33  
www.pwik.szczecinek.pl

|                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a.                                  | Wymagania dotyczące budowy przyłącza kanalizacji grawitacyjnej* | Przyłącze wykonać z rur kielichowych PVC DN160x4,7 mm o jednolitej strukturze ścianki z uszczelką wargową. Rurę przyłączeniową układać ze spadkiem 2,0% ÷ 15% z zachowaniem prostoliniowości (poziomej i pionowej). Montaż i układanie rur w wykopie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Rurę układać na 15 cm podsypce piaskowej. Po ułożeniu zasypać warstwą piasku 30 cm nad wierzch rury. Zagęszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarządcy drogi.<br><b>Przyłącze należy zakończyć studzienką tworzywową o średnicy min. DN 400 mm lub betonową o średnicy min. DN 1000 mm na terenie posesji, w odległości 2,0÷3,0 m od linii rozgraniczającej działkę z ulicą. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w celu skanalizowania piwnic należy zainstalować urządzenia przeciwzalewowe na instalacji wewnętrznej a piony instalacji kanalizacyjnej wentylować zgodnie z przepisami.</b> |
| b.                                  | Wymagania dotyczące budowy przyłącza kanalizacji tłocznej*      | <del>Przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać z rur PE 100RC SDR11 PN10. Rurę kanalizacyjną układać z zachowaniem prostoliniowości (poziomej i pionowej). Montaż i układanie rur w wykopie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Rurę układać na 15 cm podsypce piaskowej. Po ułożeniu zasypać warstwą piasku 30 cm nad wierzch rury. Zagęszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarządcy drogi.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Sposób podczyszczenia ścieków:   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj urządzeń podczyszczających:  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

\*niepotrzebne skreślić

1. Na podstawie warunków wykonać dokumentację techniczną/plan sytuacyjny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego i uzyskać wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym.
2. Dokumentację techniczną/plan sytuacyjny sprawdzić branżowo w PWiK sp. z o.o. w Szczecinku.
3. Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym zarówno Inwestor jak i PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku mają prawo wystąpić o objęcie naradą koordynacyjną projektowanych przyłączy.
4. ~~Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu Inwestor zobowiązany jest wystąpić o objęcie naradą koordynacyjną projektu technicznego.~~
5. Wykonane odcinki przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego zgłosić w formie pisemnej do odbioru przez PWiK sp. z o.o. w stanie odkrytym (druk zgłoszenia na stronie PWiK ).
6. Na odbiorze w stanie odkrytym przedstawić pozytywne wyniki próby na ciśnienie przyłącza wodociągowego, pozytywny wynik próby na szczelność przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub/i pozytywny wynik próby na ciśnienie przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz atesty stosowanych do budowy materiałów i urządzeń.
7. Zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
8. Zlecić wykonanie badań bakteriologicznych wody. Badanie powinno być wykonane przez laboratorium posiadające zatwierdzenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,  
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33  
www.pwik.szczecinek.pl

9. Kopię mapy geodezyjnej powykonawczej oraz pozytywny wynik badania wody dostarczyć do PWiK w terminie wyznaczonym w protokole odbioru.
10. Przedsiębiorstwo informuje, że zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, karze grzywny 5 000 zł podlega ten, kto bez zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych oraz karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł podlega ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych.
11. Na podstawie art. 31 w związku z art. 2 pkt 14, 16 i art. 15 ust 2 Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne nie ma obowiązku przyjmować przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, a ich realizacja odbywa się na koszt osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
12. W przypadku zmiany charakteru ścieków na inne niż bytowe należy ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków.
13. Termin ważności warunków – 2 lata od ich wydania.

***Uwaga: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że nie jest administratorem sieci deszczowych w Gminie Barwice i nie wydaje warunków technicznych na zagospodarowanie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z tej Gminy.***

Otrzymują:

1. Adresat
2. TEB
3. A/a

PG/ZP.

DYREKTOR  
ds. EKSPLOATACJI SIECI  
Piotr Jasionas